

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00840/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "НСП Трейдинг" (ООО "НСП Трейдинг").
Место нахождения: 119530, РОССИЯ, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, шоссе Очаковское, дом 34, помещение 10/11. Адрес места осуществления деятельности: 119530, РОССИЯ, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, шоссе Очаковское, дом 34, помещение 10/11. ОГРН: 1227700522884. ИНН: 9721175194. Телефон: + 7 9268402767.
Электронная почта: nsp_trading@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "Многоотраслевая производственная компания "КРЗ" (ЗАО "МПК "КРЗ").
Место нахождения: 390017, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, улица Дружная, дом 18.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 390017, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, улица Дружная, дом 18. ОГРН: 1026201099704. ИНН: 6230000743. Телефон: +7 4912249809. Электронная почта: krz@krz.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". ОГРН: 1107154016166. ИНН: 7114501589.
Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3.
Адрес места осуществления деятельности: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, помещение №5; 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт.2, ком. №№1,2,4,11. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfarb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал штучный кровельный и гидроизоляционный гибкая черепица марки «QUIET TILE», код ОКПД 2 23.99.12.110
толщиной материала от 2,0 до 4,0 мм, массой основы не менее 80 г/м², состоящий из
стекловолоконистой, полиэфирной или комбинированной основы, с двухсторонним нанесением
битумного или битумно-полимерного вяжущего, с последующим покрытием черепицы код ТН ВЭД ЕАЭС
крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой с лицевой стороны, и пылевидной или
мелкозернистой посыпкой, полимерной пленки и антиадгезионной бумаги или полимерной пленки
с антиадгезионным покрытием с внутренней стороны, формами нарезки: RombiCa/Shadow,
Gallery, Brick, Bohho, Конёк/карниз, изготавливаемый в соответствии с Техническим условиям ТУ
23.99.12-047-00287912-2022 «Гибкая черепица «QUIET TILE». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 794-С/ТР-23 от 26.07.2023 от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016. Акт о результатах анализа состояния производства № 265-АСП/23 от 15.06.2023 от ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри приведены в Приложении №1 на 1 листе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в Приложении №1 на 1 листе.
Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента приведены в Приложении №1 на 1 листе. Договор № б/н от 23.05.2023.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 27.07.2023 ПО 26.07.2028



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

эксперт-аудитор
эксперты-аудиторы)

(подпись)

Подсевалов Денис Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Савицкий Андрей Вячеславович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00840/23

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 23.99.12-047-00287912-2022 «Гибкая черепица «QUIET TILE» от 15.12.2022.

Условия и сроки хранения, срок службы (годности):

Срок хранения: гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

Условия хранения продукции: Гибкая черепица должна храниться на поддонах при температуре не выше 40°C и не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Допускается кратковременное хранение гибкой черепицы на открытом воздухе при температуре окружающей среды от минус 20°C до 25°C.

Срок службы (годности): Потенциальный срок службы покрытия с применением гибкой черепицы марки «Quiet Tile» 50 лет при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения приведенных в разделе 5 и 6 настоящих технических условий.


Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента


Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г4 (сильногорючие)
ГОСТ 30402-96	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ Р 51032-97	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени"	Группа распространения пламени по поверхности – РП1 (нераспространяющие)



Руководитель
М.П. (заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
эксперты-аудиторы)


(подпись)


(подпись)

Подсевалов Денис Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

Савицкий Андрей Вячеславович
(фамилия, имя, отчество)